

試験成績書

衛研 依 第 6-1 号

申請者	住所	旭川市6条通9丁目46番地
	氏名	旭川市長 西川将人
試験品名	室内空気化学物質	
試験目的	ガス成分試験・複雑なもの	

平成 24 年 8 月 15 日に依頼を受けて試験をした結果は次の通りです。

調査日時 平成 24 年 8 月 15~16 日 (9:20~24時間)
 調査場所 旭川市常磐公園
 調査建物 旭川市中央図書館

室内空气中ガス成分濃度

測定箇所名 カウンター裏ワークスペース

開始時温度 (°C) 25.5
 開始時湿度 (%) 50


	測定値	厚生労働省指針値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
フタル酸ジ-n-ブチル	0.75	220	
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.25	120	
クロルピリホス	<0.003	1 (小児の場合は0.1)	
フェノブカルブ	<0.002	33	
ダイアジノン	<0.002	0.29	

揮発性有機化合物濃度測定条件

空気捕集方法：アクティブサブリング (10 L/min)
 石英ディスク及びオクタジルテリエチル使用、24時間捕集
 定量方法：溶媒抽出ガスクロマトグラフ質量分析法

平成 24 年 8 月 22 日

北海道立衛生研究所長



(注) 1. この成績書は依頼書により提出された試験品に限定される試験成績書です。
 2. 北海道立衛生研究所条例に「試験済み等の文字の記載禁止等」及び「罰則」を規定していますので、
 遵守してください。

【北海道立衛生研究所条例（昭和二十四年条例第五十六号）抜粋】
 (試験済み等の文字の記載禁止等)

第7条 試験を受けたものについて広告、掲示及び印刷物又は容器、包装に道の保証又は試験済みその他
 これに類する文字を記載してはならない。
 2 試験成績書を表示しようとする者は、その試験成績書の全文を記載しなければならない。
 第8条 前条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。